

BUND NRW e.V.  
(Kreisgruppe Aachen-Land)  
Udo Thorwesten  
Schnitzelgasse 74  
52499 Baesweiler  
Telefon: 0177 3320807  
Mail: udo.thor@online.de  
Datum: 21.03.2023

**Bezirksregierung Köln**  
**Dez 54; Frau Lisa Zimmermann**  
**Zeughausstraße 2-10**  
**50667 Köln**

- Ihre Schreiben an: Landesbüro der Naturschutzverbände NRW, Oberhausen, vom März.2023, AZ.: 54.53.1.2-1.7(AC63)08-U85/22
- **Stellungnahme des BUND-Landesverbands NRW im Rahmen der TÖB-Beteiligung zum Projekt „Abwasserdruckleitung Brücke Monschau“, Gem. Monschau, Flur 9, Nr. 549; Az. Landesbüro der Naturschutzverbände: AC/ 10-03.23 WT**

Guten Tag Frau Zimmermann

namens und in Vollmacht des anerkannten Naturschutzverbands Bund für Umwelt und Naturschutz NRW e.V. (BUND)/- Landesverband NRW- nehme ich zur o.g. Planung wie folgt Stellung:

#### **ALLGEMEIN:**

Der Bereich der ehemaligen RWE-Betriebsstelle soll künftig in eine Ferienwohnungsanlage umgewandelt werden. Hierzu ist die Ableitung der Schmutzwässer über eine Druckleitung PE DN 100/ OD63 über die örtliche Kanalisation zur ARA Rosenthal vorgesehen.


#### **GEWÄSSERSCHUTZ / BIODIVERSITÄT:**

Die vorgesehene Ableitung der anfallenden Schmutzwässer wird aus unserer Sicht begrüßt. Das bei der Querung der dortigen Rur in Form einer an der Brückenkonstruktion entlang geführten Druckwasserleitung angesetzte HQ 100 ist angesichts der zunehmenden Starkhochwasserereignisse eher unterrepräsentativ zugrunde gelegt. Insofern ist auch hinsichtlich größerer Ereignisse eine ausreichend dimensionierte Druckleitung mit starker Befestigung und dickwandigem Stahl-Leerrohr vorzusehen. In jedem Fall ist die überwiegend als FFH- und Naturschutz-Gebiet ausgewiesene Rur vor jeglichem direkten Schmutzwassereintrag zu schützen. Da auch die gesamte Fläche im Hochwasserfall eingestaut wird erfordert es zudem wasserdichter Revisions- und Sammelschachtausführungen auf dem Grundstück. Von der direkten Einleitung der Regenwassermengen von Grundstücksflächen sind die Parkplatzflächen wegen möglicherweise austretenden Betriebsstoffen auszunehmen.

**HINWEIS:**

**Bitte übermitteln Sie Ihre Entscheidung im Verfahren den anerkannten Naturschutzverbänden und dem Landesbüro der Naturschutzverbände NRW. Das Landesbüro ist zur Entgegennahme dieser Entscheidung durch die anerkannten Naturschutzverbände bevollmächtigt.**

Freundliche Grüße

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Udo Thorwesten', with a long horizontal flourish extending to the right.

Udo Thorwesten